



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Липецкой области

398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-01, ugpn@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Липецку и Липецкому району

398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-26, ondiprlipetsk@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 604/1**

**вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду №14 г. Липецка**

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки от 29 ноября 2021 года № 604 в период с 13 декабря 2021 года по 24 декабря 2021 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области старшим лейтенантом внутренней службы Махалиным Павлом Александровичем, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующая Дубовых Надежда Егоровна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 19а				
1.	Отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации	п. 25 ППР в РФ, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123)	24.02.2022	
	<i>Предоставить документацию, подтверждающая показатели пожарной опасности</i>			

	<i>примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации</i>			
2.	На путях эвакуации ковровое покрытие не закреплено к полу <i>Закрепить ковровое покрытие на полу на путях эвакуации</i>	п. 31 ППР в РФ	24.02.2022	
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы <i>Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы</i>	п. 54 ППР в РФ	24.02.2022	
4.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха <i>Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха</i>	ст. 4, ст. 6, ст. 83 ч. 4 ФЗ-123; п. 6.24 СП 7.13130.2013	24.02.2022	
г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 29а				
5.	На путях эвакуации ковровое покрытие не закреплено к полу <i>Закрепить ковровое покрытие на полу на путях эвакуации</i>	п. 31 ППР в РФ	24.02.2022	
6.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы	п. 54 ППР в РФ	24.02.2022	

	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы			
7.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха <i>Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха</i>	ст. 4, ст. 6, ст. 83 ч. 4 ФЗ-123; п. 6.24 СП 7.13130.2013	24.02.2022	
г. Липецк, ул. Ушинского, 4				
8.	На путях эвакуации ковровое покрытие не закреплено к полу <i>Закрепить ковровое покрытие на полу на путях эвакуации</i>	п. 31 ППР в РФ	24.02.2022	
9.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха <i>Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха</i>	ст. 4, ст. 6, ст. 83 ч. 4 ФЗ-123; п. 6.24 СП 7.13130.2013	24.02.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Дубович Н.Е. заверяю упол
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

(подпись)

"23" 12 2021 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области
Махалин П.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"23" декабря 2021 года



(подпись)

М.Л.П.